



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Кабардино - Балкарской республике

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Черекскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

361801, КБР, Черекский район, г.п. Кашхатау ул. Мечиева, 98 «А»,

тел (886636) 42-1-18, факс 41-8-37 e-mail: ugnp\_kbr8@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

номер телефона доверия ГУ МЧС России по КБР – 8(8662) 39-99-99

Предписание № 104/1/155

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Юридическому лицу МКОУ СОШ с. п. Аушигер

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя)

в лице директора Бадзевой Л. Д.

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора \_\_\_\_\_ Черекского района \_\_\_\_\_ по пожарному

(наименование органа НД)

надзору № 104 от «21» ноября 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «28» ноября 2016 г. по «12» декабря 2016 г. проведена плановая выездная проверка

Государственным инспектором Черекского района по пожарному надзору \_\_\_\_\_

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

капитаном внутренней службы Казаковым Адамом Хусейновичем, на территории \_\_\_\_\_

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

и в помещениях МКОУ СОШ с. п. Аушигер расположенного по адресу: с. п. Аушигер ул. Школьная, 7.

совместно с директором МКОУ СОШ с. Аушигер Бадзевой Л. Д.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Отремонтировать и задействовать в рабочий режим автоматическую пожарную сигнализацию в здании школы	п. 61 ППР РФ № 390.	03.07.2017	
2	Отремонтировать и задействовать в рабочий режим автоматическую систему оповещения людей на случай пожара	п. 61 ППР РФ № 390; НПБ 104-03;	03.07.2017	
3	Систему пожарной сигнализации выполнить обеспечивающим подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	п. 7 ст. 83 Технический регламент №123 от 22.07.2008г.	03.07.2017	
4	Проверить состояние огнезащитной обработки деревянных элементов кровли здания	п. 21 ППР РФ №390;	03.07.2017	
5	По кровле здания с уклоном кровли свыше 12% и высотой до карниза более 7 метров установить ограждение по периметру в соответствии с ГОСТ 25772,	п. 8.11 СНиП 21-01-97* ст. 6 ФЗ №123 от 22.07.2008г.	03.07.2017	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Черекского  
района по пожарному надзору Казаков А. Х.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

«12» 12 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

\_\_\_\_\_ (подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



\_\_\_\_\_ (должность, фамилия, инициалы)

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору